

Arbeitskarte für BMA-Pfalz Akademie Lambrecht

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	4-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	BMA							
1	1	0	0	BMZ							
1	1	0	1	Sichtprüfung BMA der BMZ und prüfen der Laufkarten auf Aktualität und Vollständigkeit		x					
1	1	0	2	Funktionsprüfung des FBF		x					
1	1	0	3	Funktionsprüfung des FAT		x					
1	1	0	4	Funktionsprüfung des PAT		x					
1	1	0	5	Funktionsprüfung Störmeldeweiterleitung		x					
1	1	0	6	Funktionsprüfung eines automatischen Melders pro Loop,		x					
1	1	0	7	Funktionsprüfung der Alarmierung		x					
1	1	0	8	Funktionsprüfung der AÜA		X					
1	1	0	9	Funktionsprüfung der Batterie		X					
1	1	1	0	Entladestrom der Zentralbatterie über eine Zeit von 3 Stunden alle 20 Minuten messen, dokumentieren und mit den Werten des Vorjahres vergleichen.		X					
1	1	1	1	Funktionsprüfung Freigabe des FSD		X					
1	1	1	2	Ergebnis der Prüfung dem AG schriftlich und dem Hausmeister dokumentiert mitteilen		X					
1	1	1	3	Vorhandensein und Aktualität Betriebsbuch prüfen							
1	1	1	4								
1	2	0	0	Anlagenteile			x				
1	2	0	1	Ermittlung, ob die Befestigung aller Anlagenteile offensichtliche Beeinträchtigungen aufweist,			x				
1	2	0	2	Ermittlung, ob die GMA noch geeignet ist, die im Konzept nach Abschnitt 5 dokumentierten Schutzziele zu erreichen,			x				
1	2	0	3	Ermittlung, ob Änderungen an der Raumgestaltung vorliegen, die sich negativ auf die Funktion der GMA auswirken können,			x				

Arbeitskarte für BMA-Pfalz Akademie Lambrecht

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	4-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
1	2	0	4	Ermittlung, ob der äußere Zustand der Anlagenteile offensichtliche umweltbedingte Beeinträchtigungen (z. B. Verunreinigung, Beschädigung, Kennzeichnung, Lesbarkeit von Beschilderungen ...) aufweist,			x				
1	2	0	5	Ermittlung, ob die installierte Technik noch zur vorhandenen Raumnutzung passt,			x				
1	2	0	6	Sicherstellung der Wahrnehmbarkeit (optisch/akustisch) von Anzeigeeinrichtungen und der Bedienbarkeit von Bedieneinrichtungen,				x			
1	2	0	7	Prüfen des Ablaufs der Nutzungsdauer von Anlagenteilen,				x			
1	2	0	8	Austausch von Anlagenteilen nach Ablauf der Lebens-/ Nutzungsdauer für den Erhalt der Verfügbarkeit,						x	
1	2	0	9	Prüfen der Anlagenteile auf nicht offensichtliche Verschmutzung und Abnutzung, um dem Ausfall von Anlagenteilen vorzubeugen				x			
1	2	1	0	Beseitigung der durch umgebungsbedingte Einflüsse verursachten Beeinträchtigungen der Funktion und, sofern relevant, der optischen Erscheinung						x	
1	2	1	1	Abgleich, Justage und Neueinstellung von Anlagenteilen						x	
1	2	1	2	Ermittlung, ob die Energieversorgung für die Sicherstellung der Funktionen der GMA ausreichend dimensioniert ist und Abgleich mit der Vorgabe aus der Anlagendokumentation				x			
1	2	1	3	Umschaltung der Energieversorgung prüfen, Störungsmeldung des Ausfalls der Netzspannung sowie der Ersatzenergieversorgung prüfen			x				
1	2	1	4	Kontrolle des Temperaturverlaufs der eingesetzten Batterien zur Sicherstellung der Energieversorgung von Netzteilen und Zentralen			x				
1	2	1	5	Überprüfung der Überbrückungszeiten			x				
1	2	1	6								
1	3	0	0	Melder				x			
1	3	0	1	Prüfung aller zerstörungsfrei prüfbaaren Melder einschließlich der damit verbundenen Anzeigen und der Identifizierbarkeit des ausgelösten Melders				x			
1	3	0	2	Prüfung, ob die Anzeige von Meldungen von Anlagenteilen der GMA mit deren tatsächlicher Herkunft übereinstimmt,				x			

Arbeitskarte für BMA-Pfalz Akademie Lambrecht

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	4- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	3	0	3	Prüfung, ob die akustischen/ optischen Signalgeber (auch Lautsprecher) funktionieren			x				
1	3	0	4	Funktionsprüfung der verwendeten Eingänge und Ausgänge			x				
1	3	0	5	Prüfung der Funktion der Meldungsweiterleitungen an beauftragte Stelle(n)			x				
1	3	0	6	Prüfung der Funktion der Scharf-/ unscharf Schaltung,			x				
1	3	0	7	Prüfung der Funktion der Zwangsläufigkeit			x				
1	3	0	8	Ermittlung, ob die nicht überwachten Übertragungswege (ÜW1) funktionsfähig sind			x				
2	0	0	0	Rauchansaugsysteme				x			
2	1	0	1	Prüfung, des RAS auf Verschmutzung, Lüfter und Luftstrom Sensorik				x			
3	0	0	0	Prüfung Ansteuerungen							
3	0	0	1	Prüfen der Alarmierungsanlagen, wie Hauptfeuermelder und Wahlgerät zur Feuerwehr.			x				
3	0	0	2	Prüfen der elektrischen Ansteuerung von Aufzügen			x				
3	0	0	3	Prüfen der elektrischen Ansteuerung von Türe			x				
3	0	0	4	Prüfen der elektrischen Ansteuerung von Brandschutzklappen.			x				
3	0	0	5	Prüfen der elektrischen Ansteuerung von Rauch-Wärmeabzugsanlagen			x				
3	0	0	6	Prüfen der elektrischen Ansteuerung von Lüftungsanlagen			x				