Böschung 45°

Böschung 45°

Weg: 1,20 m
Böschungswinkel: 45°
Stützmauer: 1,55 m

A

C

D

RK kein RK kein RK kein RK kein RK

BRH 0,22²

05 Schlafraum HL: 1008 W 20 °C
A= 17,39 m³ / VA 200 / L= 104 m
Verteiler: Sanitär / VE 2.1 l/min
05_SCHLAFRAUM 19,10 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

A= 5,34 m³ / VA 50 / L= 120 m
Verteiler: Sanitär / VE 1.0 l/min

A= 5,34 m³ / VA 50 / L= 118 m
Verteiler: Sanitär / VE 1.0 l/min

Trockner Waschm.

Ü3

A= 5,34 m³ / VA 50 / L= 115 m
Verteiler: Sanitär / VE 1.0 l/min

U3

A= 5,34 m³ / VA 50 / L= 112 m
Verteiler: Sanitär / VE 1.0 l/min

06 Sanitärraum HL: 1412 W 24 °C
06_SANITÄRRAUM 24,31 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

DLE 12 kW Wand 1,5m

07 Werkstatt HL: 556 W 20 °C
A= 19,82 m³ / VA 250 / L= 88 m
Verteiler: WC barriere / VE 0.6 l/min
07_WERKSTATT 21,56 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

Schrankmaße:b78 x h71 x t9
9 Heizkreise
Verteiler: 58 cm

10Scad
Messingverteiler 1", Anschlüsse 10 x 3/4", Schrank
Q= 4932 W

H_VL/H-RL DN 25 RA= 6 UKD

0,14 0,02

Speicum Garderobe 4,81 m²

0,10 0,14

H_VL DN 32 RA= 6 UKD

H-RL DN 32 RA= 6 UKD

H-VL DN 20 RA= 6 UKD

H-RL DN 20 RA= 6 UKD

2,25

A= 14,66 m³ / VA 250 / L= 64 m
Verteiler: WC barriere / VE 0.8 l/min
08_PERSONALRAUM 16,41 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

08 Personalraum HL: 667 W 18 °C

Schrankmaße:b78 x h71 x t9
9 Heizkreise
Verteiler: 58 cm

10Scad
Messingverteiler 1", Anschlüsse 10 x 3/4", Schrank
Q= 4053 W
trockenbauseitig sind Wechsel vorzusehen, sodass Heizrohre befestigt werden können

0,50

TS-Nr. 29 DN 15

09 WC barrierefrei HL: 400 W 22 °C
09_WC BARRIEREFREI 0,66 qm LRH: 2,60 Boden: Fliesen

0,10 1,39

09 WC Personal HL: 418 W 22 °C
A= 3,75 m³ / VA 100 / L= 45 m
Verteiler: WC barriere / VE 1.0 l/min
10_WC PERSONAL 4,32 qm LRH: 2,60 Boden: Fliesen

A= 5,34 m³ / VA 100 / L= 57 m
Verteiler: WC barriere / VE 1.4 l/min

BRH 1,36

kein RK

A= 16,66 m³ / VA 250 / L= 77 m
Verteiler: Sanitär / VE 0.8 l/min

03 Gruppenraum HL: 1221 W 20 °C
02_GRUPPENRAUM 35,56 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

A= 16,66 m³ / VA 250 / L= 83 m
Verteiler: Sanitär / VE 0.8 l/min

A= 13,17 m³ / VA 200 / L= 91 m
Verteiler: Sanitär / VE 2.3 l/min
04_GRUPPENRAUM 14,60 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

04 Gruppenraum HL: 832 W 20 °C

Überlicht 120x120

01_SPIELFLUR MIT GARDEROBE 64,31 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

A= 28,86 m³ / VA 250 / L= 137 m
Verteiler: WC barriere / VE 1.4 l/min

A= 29,45 m³ / VA 250 / L= 130 m
Verteiler: WC barriere / VE 1.4 l/min

Leitungen von H/TW
verlaufen im Dachraum Bestandsgebäude
genauer Leitungsverlauf nach örtlicher Begehung

A= 16,34 m³ / VA 250 / L= 95 m
Verteiler: WC barriere / VE 0.4 l/min

01 Speicum Garderobe HL: 2231 W 20 °C

02 Büro HL: 435 W 18 °C
02_BÜRO 18,24 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

Wickeltisch

3x Kernbohrungen sind vor Ort zu erstellen

Technik 5,89 m2

Leitung 14,04 m2

3x Kernbohrungen sind vor Ort zu erstellen

Toilette Ü3

Toilette Ü3

WC / Waschraum 16,82 m2

Küche 13,66 m2

PuMi 2,69 m2

WC 2,62 m²

A= 4,46 m³ / VA 200 / L= 56 m
Verteiler: WC barriere / VE 0.1 l/min

00 Windfang HL: 143 W 18 °C
00_WINDFANG 6,88 qm LRH: 2,60 Boden: Linoleum

kein RK

Windfang 4,41 m²

Teilstück des Spielflur 4,75 m²