

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)**Projekt:** Kanalsanierung Follmannstraße**Straßenname:** Follmannstraße**Schachtsanierung**

Schacht: 98800044 **Tiefe:** 3,04 m **rechte.**
Ablauf: Ei 600/900 **Material:** Schachtwand **Beton**
Zuläufe: DN 500 **Unterteil / Gerinne** **Mauerwerk**

Schachtsanierung

Menge	Leistung
	#BEZUG!
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 500
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.
	Abnahme
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,10 m
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten
	#BEZUG!

**Bemerkung:**

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)

Bahnhofplatz 9

56068 Koblenz

Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah

Tel: 0261 129 3581

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße				
Straßenname: Follmannstraße				
Schachtsanierung				
Schacht:	98800045	Tiefe:	2,97 m	rechte.
Ablauf:	Ei 600/900	Material:	Schachtwand	Beton
Zuläufe:	Ei 600/900	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
	#BEZUG!			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150			
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulafresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
	Abnahme			
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,00 m			
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
	#BEZUG!			
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9			Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz				



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt:		Kanalsanierung Follmannstraße		
Straßenname:		Follmannstraße		
Schachtsanierung				
Schacht:	98800046	Tiefe:	2,83 m	rechte.
Ablauf:	DN 250	Material:	Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN150	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150			
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen				
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
Abnahme				
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,90 m				
Bilddokumentation der Schachtarbeiten				
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)		Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9		Tel:	0261 129 3581	
56068 Koblenz				

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße		
Schachtsanierung				
Schacht:	98800047	Tiefe:	2,83m	rechte. 1000/1000
Ablauf:	DN 250	Material:	Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150			
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen				
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
Abnahme				
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,90 m				
Bilddokumentation der Schachtarbeiten				
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9			Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz				



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße		
Schachtsanierung				
Schacht:	98800048	Tiefe:	2,71 m	rechte. 1000/1000
Ablauf:	DN 250	Material:	Schachtwand	Beton
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150			
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen				
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
Abnahme				
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,80 m				
Bilddokumentation der Schachtarbeiten				
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85) Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz			Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah Tel: 0261 129 3581	



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)										
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße										
Straßenname: Follmannstraße										
Schachtsanierung										
Schacht:	98800049	Tiefe:	2,48m	rechte.	1000/1000					
Ablauf:	DN 300	Material: Schachtwand		Beton						
Zuläufe:	DN 250	Unterteil / Gerinne		Mauerwerk						
Schachtsanierung										
Menge	Leistung									
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen									
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen									
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250									
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen										
						Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulafresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
						Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
						Abnahme				
						Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,50 m				
						Bilddokumentation der Schachtarbeiten				
						Bemerkung:				
						Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
						Bahnhofplatz 9				
						56068 Koblenz				
Bearbeiter:			Syed Faheem Abbas Shah							
Tel:			0261 129 3581							

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)						
Projekt:		Kanalsanierung Follmannstraße				
Straßenname:		Follmannstraße				
Schachtsanierung						
Schacht:		98800050	Tiefe:	2,51 m	rechte.	1000/1000
Ablauf:		DN 300	Material: Schachtwand		Beton	
Zuläufe:		DN 300	Unterteil / Gerinne		Mauerwerk	
Schachtsanierung						
Menge Leistung						
1 Stk Schacht vor und nach der Sanierung reinigen						
1 Stk Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen						
1 Stk Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 250						
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen						
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftreresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.						
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.						
Abnahme						
Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,00 m						
Bilddokumentation der Schachtarbeiten						
Bemerkung:						
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter:		Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9			Tel:		0261 129 3581	
56068 Koblenz						

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)					
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße			
Schachtsanierung					
Schacht: 98800051		Tiefe: 2,62 m	rechte. 1000/1000		
Ablauf: DN 300		Material: Schachtwand	Beton		
Zuläufe: DN 300		Unterteil / Gerinne	Mauerwerk		
Schachtsanierung					
Menge	Leistung				
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen				
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen				
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150				
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen					
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftristentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.					
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.					
Abnahme					
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,70 m					
Bilddokumentation der Schachtarbeiten					
Bemerkung:					
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9			Tel: 0261 129 3581		
56068 Koblenz					



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)					
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße			
Schachtsanierung					
Schacht: 98800052		Tiefe: 3,00 m	rechte. 1000/1000		
Ablauf: Ei 600/900		Material: Schachtwand	Beton		
Zuläufe: Ei 600/900		Unterteil / Gerinne	Mauerwerk		
Schachtsanierung					
Menge	Leistung				
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen				
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen				
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 300				
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen					
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulaftreresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.					
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.					
Abnahme					
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,95 m					
Bilddokumentation der Schachtarbeiten					
Bemerkung:					
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah		
Bahnhofplatz 9			Tel: 0261 129 3581		
56068 Koblenz					



Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)					
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße			
Schachtsanierung					
Schacht: 98800314		Tiefe: 2,57 m		rechte. 1000/1000	
Ablauf: DN 300		Material: Schachtwand		Beton	
Zuläufe: DN 300		Unterteil / Gerinne		Mauerwerk	
Schachtsanierung					
Menge	Leistung				
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen				
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betrieben und abbauen				
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150				
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 300				
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen					
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.					
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.					
Abnahme					
Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,60 m					
Bilddokumentation der Schachtarbeiten					
Bemerkung:					
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				Bearbeiter: Syed Faheem Abbas Shah	
Bahnhofplatz 9				Tel: 0261 129 3581	
56068 Koblenz					

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt:		Kanalsanierung Follmannstraße		
Straßenname:		Follmannstraße		
Schachtsanierung				
Schacht:		98800370F	Tiefe:	rechte. 1000/1000
Ablauf:		DN250	Material: Schachtwand	Beton
Zuläufe:			Unterteil / Gerinne	Mauerwerk
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen			
	Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen			
	Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulfatresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.			
	Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.			
	Abnahme			
	Schachtreinigung nach Sanierung bis 2,95 m			
	Bilddokumentation der Schachtarbeiten			
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)			Bearbeiter:	Syed Faheem Abbas Shah
Bahnhofplatz 9			Tel:	0261 129 3581
56068 Koblenz				

Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85)				
Projekt: Kanalsanierung Follmannstraße		Straßenname: Follmannstraße		
Schachtsanierung				
Schacht:	98800371F	Tiefe:	rechte.	1000/1000
Ablauf:	DN 250	Material: Schachtwand	Beton	
Zuläufe:	DN250	Unterteil / Gerinne	Mauerwerk	
Schachtsanierung				
Menge	Leistung			
1 Stk	Schacht vor und nach der Sanierung reinigen			
1 Stk	Wasserhaltung aufbauen, betreiben und abbauen			
1 Stk	Zulage zur Wasserhaltung zusätzlicher Zulauf DN 150			
Einzelne beschädigte Steigeisen auf Anweisung des Auftraggebers tauschen				
Die Schachtsohle und Berme sind bis zu einer Tiefe von ca. 8 cm freizustemmen, ohne eindringendes Wasser, lose/schadhafte Teile entfernen, Stelle reinigen mit sulafresistentem Sanierungsmörtel (kunststoffmodifiziert) hohlraumfrei aufbauen. Das Fließgerinne und die Berme sind neu aufzubauen und zu modellieren.				
Achtung: Schaden im Bereich der Auflagerringe sind nicht Bestandteil dieser Sanierung.				
Abnahme				
Schachtreinigung nach Sanierung bis 3,15m				
Bilddokumentation der Schachtarbeiten				
Bemerkung:				
Stadt Koblenz, Eigenbetrieb für Stadtentwässerung (EB 85) Bahnhofplatz 9 56068 Koblenz			Bearbeiter: Tel:	Syed Faheem Abbas Shah 0261 129 3581