



Achtung:
Elektrogeräte die nicht verändert werden oder der energetischen Sanierung unterliegen, werden in den Grundrissen nicht dargestellt.

	Schmutzwasser
	Trinkwasser
	Warmwasser
	Zirkulation
	Heizung Vorlauf
	Heizung Rücklauf
	Zuluft
	Abluft
	Außenluft
	Entlüftung

	Unterverteilung
	Elektroanschluß 230/400V
	Ausschalter
	Ausschalter mit Kontrollleuchte
	Serienschalter
	Präsenzmelder
	Steckdose 230 V
	Steckdose IP 44 aufputz CEE, 5-polig-16/32/63A
	Herdanschlußdose
	Jalousieschalter
	Aufputz Steckdosenverteiler bestückt mit: 3x Schuko, 2x CEE 5x16, 1x CEE 5x32 FI 40/0,03A 4-pol., 1-pL LS 1816, 2x LS 3816, 1X LS 3832
	Brandmeldezentrale
	Druckknopfmelder
	Ü-Multisensormelder
	Brandmeldesirene
	Aufbau-Sicherheitsleuchte, asymmetrisch (1)
	Aufbau-Sicherheitsleuchte, symmetrisch (2)
	Einbau-Sicherheitsleuchte symmetrisch (3)
	Einbau-Sicherheitsleuchte asymmetrisch (4)
	Aufbau-Sicherheitsleuchte, asymmetrisch, IP54 (5) Überwachungsmodul (6)
	Strahler-Sicherheitsleuchte, asymmetrisch, IP65 (7)
	Hinweisleuchte WD20-Wand/Decke 20m (11), W32-Wand (13) K32/Kette 32m (14), WS30-Wand m. Korb (15,16)
	Fluchtrichtung
	Aufbau-Sicherheitsleuchte, einseitig asym. (17)
	LED Fluchtstrahlrohrleuchte 6000mm 840 (1)
	LED Anbauleuchte 4700mm 4000K (2,3)
	LED Anbauleuchte 3800mm 4000K (4)
	LED Anbausandnight 2100mm 4000K IP54 (5,6)
	LED Anbausandnight 3100mm 4000K IP54 (7,8)
	LED Anbausandnight 3900mm 4000K IP54 (9,10)
	LED Anbauleuchte 3700mm 4000K (11)
	LED Anbauleuchte 4800mm 4000K (13)
	LED Anbauleuchte 2000mm 4000K (14)
	Tragfähige Lichtbandsystem
	LED Anbauleuchte 3500mm 4000K (12)
	Durchbruch WD: Wanddurchbruch OD: Deckendurchbruch Brandschutz!
	Kabelrinne mit Trennriegel
	Bristungskonfig für Gerätebau
	Stromklemme in Zahlen/Schaltungen in Buchstaben
	Stromklemme Sicherheitsbeleuchtung

Vorabzug

SEGER & HIRSCH
Ingenieurgesellschaft mbH
In der Pützgewann 10a | 56218 Mülheim-Kärlich | Tel. 02630/9646-0
info@seger-hirsch.de | www.seger-hirsch.de

Blattgröße:	Planangabe:
1189 mm x 841 mm	KG 400 Koordinationsplanung Grundriss 1. Obergeschoss Kollisionsplan

Kostengruppe:	PLZ:	LP INHAL:	Fachgruppe:	Parasit:
KG 400	22042	LP 5	400	GR
Freigabe:	Freigabe:			Frei

Projektleiter	Bauherr	Architekt
Eingetragene Änderungen und/oder Ergänzungen berücksichtigen. Unsere Zustimmung entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung für richtige Konstruktion und Ausführung.		