

Shah Faheem-Abass

Von: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com>
Gesendet: Donnerstag, 2. April 2026 08:33
An: Shah Faheem-Abass
Cc: Weyand Volker
Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Shah,

die Angaben zur PAK-Belastung sind sowohl im Text als auch bei den Analysen in Anlage 2.2 zu finden:

"Die chemische Analysen am Asphaltbohrkern der Bohrung BK/RK 111 weisen einen nachweislich erhöhten Gehalt polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) von 466 mg/kg auf. Beim Rückbau des Straßenkörpers ist der gebundene Oberbau (Schicht 0) daher getrennt aufzunehmen und entsprechend der Verwertungsklasse B nach RuVA-StB 01/05 (Abfallschlüssel nach AVV: 17 03 01*) abzufahren."

Die Verkehrsflächenbefestigung in diesem Bereich besteht aus einer ca. 30 cm dicken Decke aus einer Asphalttragdeckschicht und Rüttelschotter (beides Verwertungsklasse B), darunter folgen nur noch Auffüllungen, die aufgrund der PAK-Gehalte im Eluat als BM-F2-Material, wie auch der Rest der Auffüllungen aus dem Bankett, abgefahren werden können.

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Maxim Herdt, M. Sc.
Projektingenieur

Wichtiger Hinweis:

Ab 2.3. startet unser neues Auftragssystem. Das bedeutet für Sie schnellere Reaktionszeit und Termintreue. Für Ihre Projekte nutzen Sie bitte die unten angegebenen E-Mail-Adressen.

projekthub@gtmittelrhein.com

(Die zentrale Adresse für Daten, Informationen und Dokumente zu Projekten, wie z. B. Aufträge, Planunterlagen, kundenseitige Terminabstimmungen, Fragen zu GTM-Berichten) fachpartner@gtmittelrhein.com (Die zentrale Adresse für alle Nachunternehmer, wie z.B. Angebote, Rechnungen, Laborergebnisse) mailbox@gtmittelrhein.com (Die zentrale Adresse für rein administrative Themen und allgemeine Verwaltung ohne direkten Projektbezug, wie z.B. Angebotsanfragen, Bewerbungen, allgemeine Informationen)

GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH Kärlicher Straße 6
D-56575 Weißenthurm
www.GTMittelrhein.com
+49 2637 94313 0

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Jens Schopphoven, Handelsreg.: Amtsgericht Koblenz HRB 24621, Ust.Ident-Nr.: DE 276634833

Diese E-Mail ist vertraulich und nur für die vorgesehenen Empfänger bestimmt. Unbefugte Nutzung oder Weitergabe ist untersagt. Vorabinformationen sind unverbindlich; rechtsverbindliche Dokumente erhalten Sie ausschließlich in geprüfter, schriftlicher Form. Bitte drucken Sie diese E-Mail nur bei Bedarf.

This e-mail is confidential and intended only for the designated recipient. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Preliminary information is non-binding; legally binding documents are provided solely in reviewed, written form. Please print only if necessary.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Shah Faheem-Abass <Faheem-Abass.Shah@stadt.koblenz.de>
Gesendet: Mittwoch, 1. April 2026 13:03
An: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com>
Cc: Weyand Volker <Volker.Weyand@stadt.koblenz.de>
Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Herdt,

gem. Ihrem umwelttechnischen Bericht vom 27.03.2026 ist die (Schicht 0: Oberbau der Verkehrsfläche) PAK belastet, aber nicht in welcher Stärke. Können Sie bitte hierzu eine Aussage machen. Desweiteren benötigen wir von Ihnen ebenfalls eine Aussage zu der ungebundenen Schicht des Oberbaus.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Faheem Shah

Faheem Abass Shah
Stadtentwässerung Koblenz
Eigenbetrieb der Stadt Koblenz
Bahnhofplatz 9
56068 Koblenz

Tel.: 0261-129-3581
Fax.: 0261-129-3600
Email: Faheem-Abass.Shah@stadt.koblenz.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com>
Gesendet: Freitag, 27. März 2026 15:17
An: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de>
Cc: Weyand Volker <Volker.Weyand@stadt.koblenz.de>; Schroers Hermann <Hermann.Schroers@stadt.koblenz.de>; Shah Faheem-Abass <Faheem-Abass.Shah@stadt.koblenz.de>; Kaufmann Andreas <andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de>
Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Bohn,

anbei erhalten Sie unseren umwelttechnischen Bericht für den zweiten Bauabschnitt der St.-Sebastianer-Straße. Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Maxim Herdt, M. Sc.

Projektingenieur

Wichtiger Hinweis:

Ab 2.3. startet unser neues Auftragssystem. Das bedeutet für Sie schnellere Reaktionszeit und Termintreue. Für Ihre Projekte nutzen Sie bitte die unten angegebenen E-Mail-Adressen.

projekthub@gtmittelrhein.com <mailto:projekthub@gtmittelrhein.com>

(Die zentrale Adresse für Daten, Informationen und Dokumente zu Projekten, wie z. B. Aufträge, Planunterlagen, kundenseitige Terminabstimmungen, Fragen zu GTM-Berichten)

fachpartner@gtmittelrhein.com <mailto:fachpartner@gtmittelrhein.com>

(Die zentrale Adresse für alle Nachunternehmer, wie z.B. Angebote, Rechnungen, Laborergebnisse)

mailbox@gtmittelrhein.com <mailto:mailbox@gtmittelrhein.com>

(Die zentrale Adresse für rein administrative Themen und allgemeine Verwaltung ohne direkten Projektbezug, wie z.B. Angebotsanfragen, Bewerbungen, allgemeine Informationen)

GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH
Kärlicher Straße 6

D-56575 Weißenthurm

www.GTMittelrhein.com <http://www.gtmittelrhein.com/>

+49 2637 94313 0

Diese E-Mail ist vertraulich und nur für die vorgesehenen Empfänger bestimmt. Unbefugte Nutzung oder Weitergabe ist untersagt. Vorabinformationen sind unverbindlich; rechtsverbindliche Dokumente erhalten Sie ausschließlich in geprüfter, schriftlicher Form. Bitte drucken Sie diese E-Mail nur bei Bedarf.

This e-mail is confidential and intended only for the designated recipient. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Preliminary information is non-binding; legally binding documents are provided solely in reviewed, written form. Please print only if necessary.

Von: Kaufmann Andreas <andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de>

Gesendet: Freitag, 27. März 2026 12:44

An: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de>; Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com>

Cc: Weyand Volker <Volker.Weyand@stadt.koblenz.de>; Schroers Hermann <Hermann.Schroers@stadt.koblenz.de>;

Shah Faheem-Abass <Faheem-Abass.Shah@stadt.koblenz.de>

Betreff: Re: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Hallo zusammen,

der Kollege Bohn hat Schreibfehler in den Mail - Adressen. Bitte die Unterlagen an den Unterzeichner sowie den in cc gesetzten Personenkreis versenden.

Gruß Andreas Kaufmann

Von: "Bohn Guido" <guido.bohn@stadt.koblenz.de <mailto:guido.bohn@stadt.koblenz.de> >

Datum: Freitag, 27. März 2026 um 12:17:48

An: "Maxim Herdt" <herdt@gtmittelrhein.com <mailto:herdt@gtmittelrhein.com> >

Cc: "Kaufmann Andreas" <andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de <mailto:andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de> >

Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Herdt,

leider habe ich den Bericht bislang noch nicht von Ihnen erhalten.

Da ich ab nächster Woche für drei Wochen im Urlaub bin, möchte ich Sie bitten, den Bericht in meiner Abwesenheit sowohl an mich als auch an folgende E-Mail-Adressen zu senden:

andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de <mailto:andreas.kaufmann@stadt.koblenz.de>

volker.wayand@stadt.koblenz.de <mailto:volker.wayand@stadt.koblenz.de>

faheem-abass.shah@Stadt.Koblenz.de <mailto:faheem-abass.shah@Stadt.Koblenz.de>

hermann.schroers@stadt.koblenz.de <mailto:hermann.schroers@stadt.koblenz.de>

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Guido Bohn

Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Bahnhofplatz 9

56068 Koblenz

~~~~~  
Dipl.-Ing. Guido Bohn

Sachgebiet Planung

Tel. 0261 - 129-3552

E-Mail Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de <mailto:Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de>

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Stadt Koblenz können Sie dem Internetangebot [www.datenschutz.koblenz.de](http://www.datenschutz.koblenz.de) <<http://www.datenschutz.koblenz.de>> bereichsspezifisch entnehmen. Eine schriftliche Ausfertigung dieser Informationen können Sie durch den zuständigen Sachbearbeiter erhalten.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com <mailto:herdt@gtmittelrhein.com> >

Gesendet: Freitag, 20. März 2026 12:07

An: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de <mailto:guido.bohn@stadt.koblenz.de> >

Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Bohn,

der Bericht liegt bereits zur Freigabe beim Chef. Spätestens nächsten Dienstag wird der Bericht unterschrieben an Sie weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Maxim Herdt, M. Sc.

Projektingenieur

Wichtiger Hinweis:

Ab 2.3. startet unser neues Auftragssystem. Das bedeutet für Sie schnellere Reaktionszeit und Termintreue. Für Ihre Projekte nutzen Sie bitte die unten angegebenen E-Mail-Adressen.

projekthub@gtmittelrhein.com <mailto:projekthub@gtmittelrhein.com>

(Die zentrale Adresse für Daten, Informationen und Dokumente zu Projekten, wie z. B. Aufträge, Planunterlagen, kundenseitige Terminabstimmungen, Fragen zu GTM-Berichten) fachpartner@gtmittelrhein.com <mailto:fachpartner@gtmittelrhein.com> (Die zentrale Adresse für alle Nachunternehmer, wie z.B. Angebote, Rechnungen, Laborergebnisse) mailbox@gtmittelrhein.com <mailto:mailbox@gtmittelrhein.com> (Die zentrale Adresse für rein administrative Themen und allgemeine Verwaltung ohne direkten Projektbezug, wie z.B. Angebotsanfragen, Bewerbungen, allgemeine Informationen)

GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH Kärlicher Straße 6  
D-56575 Weißenthurm  
www.GTMittelrhein.com <http://www.GTMittelrhein.com>  
+49 2637 94313 0

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Jens Schopphoven, Handelsreg.: Amtsgericht Koblenz HRB 24621, Ust.Ident-Nr.: DE 276634833

Diese E-Mail ist vertraulich und nur für die vorgesehenen Empfänger bestimmt. Unbefugte Nutzung oder Weitergabe ist untersagt. Vorabinformationen sind unverbindlich; rechtsverbindliche Dokumente erhalten Sie ausschließlich in geprüfter, schriftlicher Form. Bitte drucken Sie diese E-Mail nur bei Bedarf.

This e-mail is confidential and intended only for the designated recipient. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Preliminary information is non-binding; legally binding documents are provided solely in reviewed, written form. Please print only if necessary.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de <mailto:guido.bohn@stadt.koblenz.de> >

Gesendet: Freitag, 20. März 2026 12:03

An: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com <mailto:herdt@gtmittelrhein.com> >

Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Herdt,

kann ich in der kommenden Woche mit den Unterlagen rechnen? Zur Information: Ab dem 27.03. bin ich für drei Wochen im Urlaub.

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Guido Bohn  
Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Bahnhofplatz 9  
56068 Koblenz

~~~~~

Dipl.-Ing. Guido Bohn
Sachgebiet Planung
Tel. 0261 - 129-3552
E-Mail Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de <mailto:Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de>

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Stadt Koblenz können Sie dem Internetangebot www.datenschutz.koblenz.de <<http://www.datenschutz.koblenz.de>> bereichsspezifisch entnehmen. Eine schriftliche Ausfertigung dieser Informationen können Sie durch den zuständigen Sachbearbeiter erhalten.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com <<mailto:herdt@gtmittelrhein.com>> >
Gesendet: Donnerstag, 26. Februar 2026 14:12
An: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de <<mailto:guido.bohn@stadt.koblenz.de>> >
Betreff: AW: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Bohn,

das Zeitfenster lässt sich problemlos realisieren. Die Proben sind bereits im Labor.

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Maxim Herdt, M. Sc.
Projektingenieur

GTM
Geotechnik Mittelrhein GmbH Kärlicher Straße 6
D-56575 Weißenthurm

www.GTMittelrhein.com <<http://www.GTMittelrhein.com>>

Fon: + 49 2637 94313 0
Fax: + 49 2637 6044 996

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Jens Schopphoven
Handelsreg.: Amtsgericht Koblenz HRB 24621
Ust.Ident-Nr.: DE 276634833

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Falls Sie nicht dieser oder dessen Vertreter sein sollten, so ist jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts unzulässig. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Absender in Verbindung. Die E-Mail und (evtl.) beigefügte Dateien dienen nur der Vorinformation und stellen keine rechtswirksamen Willenserklärungen oder Beratungsleistungen dar. In keinem Fall können Haftungsansprüche hieraus begründet werden. Alle rechtswirksamen Äußerungen (Verträge, Aufträge, Gutachten, Stellungnahmen, Berechnungen, Vermerke, etc.) erhalten Sie wie gewohnt nach Qualitätskontrolle und in schriftlicher Form sowie ggf. auf separatem Datenträger.

The content of this e-mail is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any form of knowledge, publication, duplication, or disclosure of the content is prohibited. In this case please contact the sender. The e-mail and (possibly) attached files serve only for prior information and do not constitute legally effective statements or consulting services. In no event liability claims may be justified out of it. As usual you will receive all legally effective utterances (contracts, orders, opinions, statements, calculations, notes, etc.) after quality control in writing and, if necessary, on a separate disk.

Think about the environment and do not print this e-mail unless it is necessary

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Bohn Guido <guido.bohn@stadt.koblenz.de <mailto:guido.bohn@stadt.koblenz.de> >

Gesendet: Mittwoch, 25. Februar 2026 10:01

An: Maxim Herdt <herdt@gtmittelrhein.com <mailto:herdt@gtmittelrhein.com> >

Betreff: St.-Sebastianer-Straße - Kanalisierung

Sehr geehrter Herr Herdt,

hier die Terminvorgabe von meinem Kollegen aus der Bauabteilung. Der Bericht wird bis spätestens 27.03.2026 benötigt.

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Guido Bohn

Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz Bahnhofplatz 9

56068 Koblenz

~~~~~

Dipl.-Ing. Guido Bohn

Sachgebiet Planung

Tel. 0261 - 129-3552

E-Mail Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de <mailto:Guido.Bohn@Stadt.Koblenz.de>

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Stadt Koblenz können Sie dem Internetangebot [www.datenschutz.koblenz.de](http://www.datenschutz.koblenz.de) <<http://www.datenschutz.koblenz.de>> bereichsspezifisch entnehmen. Eine schriftliche Ausfertigung dieser Informationen können Sie durch den zuständigen Sachbearbeiter erhalten.

Wenn Sie nicht die richtig adressierte Person sind und diese Nachricht (Mail oder Fax) irrtümlich erhalten haben, dürfen Sie diese nicht weiterverarbeiten.

Bitte löschen Sie diese Nachricht und informieren Sie das Security-Management der Stadtverwaltung Koblenz. Informationen zum Datenschutz können Sie dem Internetangebot der Stadt Koblenz unter dem Bereich Datenschutz bereichsspezifisch entnehmen:

<https://www.koblenz.de/datenschutz/bereichsspezifische-informationen-nach-art-13-dsgvo/>

Hinweise zu den bestehenden Risiken der E-Mail-Kommunikation und zu alternativen Versand- und Kommunikationswegen können Sie hier erhalten:

<https://www.koblenz.de/impressum/>

Wenn Sie nicht die richtig adressierte Person sind und diese Nachricht (Mail oder Fax) irrtümlich erhalten haben, dürfen Sie diese nicht weiterverarbeiten.

Bitte löschen Sie diese Nachricht und informieren Sie das Security-Management der Stadtverwaltung Koblenz. Informationen zum Datenschutz können Sie dem Internetangebot der Stadt Koblenz unter dem Bereich Datenschutz bereichsspezifisch entnehmen:

<https://www.koblenz.de/datenschutz/bereichsspezifische-informationen-nach-art-13-dsgvo/>

Hinweise zu den bestehenden Risiken der E-Mail-Kommunikation und zu alternativen Versand- und Kommunikationswegen können Sie hier erhalten:

<https://www.koblenz.de/impressum/>

Wenn Sie nicht die richtig adressierte Person sind und diese Nachricht (Mail oder Fax) irrtümlich erhalten haben, dürfen Sie diese nicht weiterverarbeiten.



Bitte löschen Sie diese Nachricht und informieren Sie das Security-Management der Stadtverwaltung Koblenz. Informationen zum Datenschutz können Sie dem Internetangebot der Stadt Koblenz unter dem Bereich Datenschutz bereichsspezifisch entnehmen:  
<https://www.koblenz.de/datenschutz/bereichsspezifische-informationen-nach-art-13-dsgvo/>  
Hinweise zu den bestehenden Risiken der E-Mail-Kommunikation und zu alternativen Versand- und Kommunikationswegen können Sie hier erhalten:  
<https://www.koblenz.de/impressum/>

Wenn Sie nicht die richtig adressierte Person sind und diese Nachricht (Mail oder Fax) irrtümlich erhalten haben, dürfen Sie diese nicht weiterverarbeiten.  
Bitte löschen Sie diese Nachricht und informieren Sie das Security-Management der Stadtverwaltung Koblenz. Informationen zum Datenschutz können Sie dem Internetangebot der Stadt Koblenz unter dem Bereich Datenschutz bereichsspezifisch entnehmen:  
<https://www.koblenz.de/datenschutz/bereichsspezifische-informationen-nach-art-13-dsgvo/>  
Hinweise zu den bestehenden Risiken der E-Mail-Kommunikation und zu alternativen Versand- und Kommunikationswegen können Sie hier erhalten:  
<https://www.koblenz.de/impressum/>