Zeichenerklärung

Haltungen

- Mischwasser
- Schmutzwasser
- Regenwasser

DN 300 SB – 34.50 – 10.0‰ 195.50

SB	Rohrmaterial Stahlbeton
300	Rohrdurchmesser in mm
- 34.50 -	Haltungslänge
10.0‰	Gefälle
195,50	Sohle

Schächte


- Rundschacht
- Rechteckschacht
- 2090012 / 195.0 — Schachtbezeichnung; OK Schachtdeckel in m ü NN; Schachtsohle in m ü NN

Zuständigkeit

OG	Ortsgemeinde/Stadt Kibo
P	Privat
KV	Kreisverwaltung Donnersbergkreis
L	LBM/Land
AMP	Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal

Sonstiges

- Straßeneinlauf
- Fahrbahnrand
- Rinne
- Anschluss verschlossen
- Schlauchliner
- Kurzschlauch



"Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pfalz"

ÜBERSICHTSLAGEPLAN
M 1: 25 000

Alle Eintragungen im Bestandsplan sind unverbindlich! Alle Höhen und die Lage der bestehenden Entwässerungsanlagen sind vor Ort zu prüfen.

Der Plan stellt den Bestand der Kanalisation nach Kanalart dar und ist keine Aussage über Zuständigkeit bzw. Eigentum der Kanalisation.

Ergänzung Zuständigkeiten	07/2023 HA/Dy
Aktualisierung Anschlüsse nach Kanalinspektion	11/2021 HA
Oberstraße, Aktualisierung Anschlüsse nach Schlauchlinereinbau	03/2021 HA
Aktualisierung	10/2020 HA
Umstellung Plan 8 auf Plan 9	04/2018 HA

Projektnr.:		Anlage:	Blatt: 2
Projekt-bezeichnung:	BESTAND KANALISATION		
Darstellung:	LAGEPLAN DANNENFELS SUED		
Maßstab: 1:1000	Datum: 11/2004	Bearbeitet: DY Gezeichnet: Z/BE	
Auftraggeber:			

IDEAL BREHM &CO. GMBH
Ernst-Kiefer-Straße 9
67292 Kirchheimbolanden
Telefon: 06352/700830
Telefax: 06352/700831

Ing.-Büro Brehm & Co. GmbH, 67292 Kirchheimbolanden

Zeichnung : G:\PROJEKTE\BESTRAND-KANAL\Dannenfels_Dannenfels-LP500-LP1000.DWG M.1:1000

Blattgröße: 1.481 x 0.820 = 1.214 m2