

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - OL Alflen, Kirchstraße

Anschlussleitung: 02163M0020HR06		Insp.-Datum: 18.03.2026	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Alflen	Firma:	
Nummer:	02	Inspekteur:	C. Schmuck
Straße:	Kirchstrasse	Videodaten	
Ort:	Alflen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	02163M0020HR06	Inspektion	
Ablaufknoten:	02163M0020AP06	Richtung & Länge:	U: 6,20 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	6,60 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/1 (DWA M 149-3)

