

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - OL Alflen, Kirchstraße

Anschlussleitung: 02163M0030HR01		Insp.-Datum: 19.03.2026	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Alflen	Firma:	
Nummer:	02	Inspekteur:	C. Schmuck
Straße:	Kirchstrasse	Videodaten	
Ort:	Alflen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	02163M0030HR01	Inspektion	
Ablaufknoten:	02163M0030	Richtung & Länge:	U: 2,80 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	3,80 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	6/2 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
02163M0030HR01						
	BCE XP		2,80			Endknoten Rohrende
	BCA A A		2,50	09	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BCC A B		0,80	07	30	Krümmung der Leitung nach links nach unten
	AED PVC		0,60			Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
	BAC B	1	0,50	0608	50	Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
02163M0030						