

Anschlussleitung: 02163M0040ER04		Insp.-Datum: 19.03.2026	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Alflen	Firma:	
Nummer:	02	Inspekteur:	C. Schmuck
Straße:	Kirchstrasse	Videodaten	
Ort:	Alflen	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	001
Zulaufknoten:	02163M0040ER04	Inspektion	
Ablaufknoten:	02163M0040	Richtung & Länge:	U: 2,60 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	3,10 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	5/1 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
02163M0040ER04						
	BCE XP		2,60			Endknoten
	AED PVC		2,40			Rohrende
	AEC A		2,40	100		Veränderte Grundlageninformation - Werkstoff Polyvinylchlorid
						Veränderte Grundlageninformation - Form des Rohrleitungsquerschnittes - Höhe/Breite des Querschnittes in mm kreisförmig
	BCC B A		1,20	02	30	Krümmung der Leitung nach rechts nach oben
	BCA A A		0,30	03	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
02163M0040						