

Anschlussleitungsgrafiken VG Ulmen - Ulmen Süd Weidestraße

Anschlussleitung: 15257M0060HR01		Insp.-Datum: 14.10.2024	
Liegenschaft		Ausführende Firma	
Bezeichnung:	Ulmen-Süd	Firma:	
Nummer:	Ulmen-Süd	Inspekteur:	W.Kudin
Straße:	Weidenstraße	Videodaten	
Ort:	Ulmen Süd	Speichermedium:	sonst. Wechseldatenträger
Bautechnik		Bezeichnung:	
Zulaufknoten:	15257M0060HR01	Inspektion	
Ablaufknoten:	15257M0060AP01	Richtung & Länge:	U: 7,00 m
Profilart:	Kreisprofil	Inspektionsart:	TV-Untersuchung
Profilhöhe/-breite:	150/150 mm	Kamerasystem:	Satellitenkamera
Länge:	7,30 m	Wetterverhältnisse:	kein Niederschlag
Material:	Steinzeug	Temperatur:	
Innenschutz:		Stationierung ab:	Rohranschlusspunkt
Kanalart:	KM	Bewertung	
		Klasse auto/man:	5/2 (DWA M 149-3)

	Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
15257M0060HR01						
	BCE XP		7,00			Endknoten Rohrende
	BCA A A		6,10	12	125	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BCC B Y		5,70	03	45	Krümmung der Leitung nach rechts
	BDB		4,30			Anm.: Ortung & Markierung, T. ca. =1,40m
	BCC A Y	2	1,50	09	45	Krümmung der Leitung nach links
	BCA A A		1,10	12	150	Anschluss Abzweig Anschluss offen
	BAJ A	2	0,50			Verschobene Verbindung in Längsrichtung
	BCD XP		0,00			Anfangsknoten Rohranfang
15257M0060AP01						