

Kürzel	Kl.	[m]	Pos.	Zusätze	Langtext
BCD XP		0,00			Anfangsknoten
BAC A	1	0,40	1212	200	Rohranfang
BAP	0	0,40	1002		Rohrbruch/Einsturz
BCA E A		0,40	02	100	Bruch
					Hohlraum sichtbar
BAH C	2	0,40	02		Anschluss
					einfacher Anschluss - gemeißelt
					Anschluss offen
BAB B B	3	0,80	1002	1	Schadhafter Anschluss
					am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt
					(Anschluss unvollständig eingebunden)
					Rissbildung
					Riss
BAJ B	4	2,50	0903	10	am Rohrumfang
					Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	7,10	0903	10	Verschobene Verbindung
					radial
BCA E A		15,50	10	150	Anschluss
					einfacher Anschluss - gemeißelt
BAH A		15,50	10		Anschluss offen
BAH C	2	15,50	10		Schadhafter Anschluss
					Lage des Anschlusses um das Rohr ist falsch
BAG	2	15,50	10	20	Schadhafter Anschluss
					am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt
BAJ B	4	19,20	01	10	(Anschluss unvollständig eingebunden)
					Einragender Anschluss
BAJ B	4	20,70	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
					Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	26,70	01	10	Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	32,80	01	10	Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	34,30	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	35,90	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	40,30	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
BCA E A		42,90	10	150	Anschluss
					einfacher Anschluss - gemeißelt
BAH C	2	42,90	10		Anschluss offen
BAG	3	43,00	10	15	Schadhafter Anschluss
					am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt
BAJ B	4	44,90	12	10	(Anschluss unvollständig eingebunden)
					Einragender Anschluss
BAJ B	4	47,90	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
BAJ B	4	52,40	12	10	Verschobene Verbindung
					radial
					Verschobene Verbindung
					radial
BCE XP		57,10			Endknoten
					Rohrende