ZVS-ZUCK • Marktplatz 1 • 56766 Ulmen

An alle Bieter der Ausschreibung

Sachgebiet	Vergabestelle
Auskunft erteilt	
Zimmer	307
Tel. Durchwahl	+49 2676 409 307
Fax	+49 2676 409 501
E-Mail	vergabestelle@ikz-zuck.de

Ihr Schreiben vom	Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)	Datum
		05.11.2026

Maßnahme: **04-14-2026-01 VG Kaisersesch, Illerich**
Neubau Feuerwehrgerätehaus - Erdarbeiten

Beantwortung einer Bieterfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgende Bieterfrage hat uns zur o.g. Ausschreibung erreicht:

Frage:
Position 05.0002 Grundposition L-Steine liefern und versetzen
Lt. LV Text handelt es sich um eine Zusatzposition in der die Schwierigkeitszulage für das abgetreppte Versetzen der L-Steine, das Herstellen des Mörtelbetts, die Verschiebesicherung mit Rundstahl und die Erdarbeiten für Aushub und Verfüllung mit Erdreich mit einzurechnen sind.
Die Position ist nach m ausgeschrieben.
Dabei bleibt unklar wieviel Erdaushub und Verfüllung anfällt und ob der Erdaushub nur für den Betonunterbau oder auch für das Gelände anfällt.
Die Position ist nur spekulativ zu kalkulieren und daher nicht kalkulierbar+
Der Erdaushub und die Arbeitsraumverfüllung der L-Steine gehört separat in einer Position ausgeworfen.

Antwort / Stellungnahme:
Die Passage in der Pos 05.0002, so wie in der Bieteranfrage beschrieben, ist etwas unklar formuliert.
Anbei die Aufklärung:
Der Erdaushub für das Baufeld, das Versetzen der Winkelsteine sowie der zugehörige Arbeitsraum
wird grundsätzlich über Position 02.0002 abgerechnet.
Nach dem Versetzen der Winkelsteine wird im Arbeitsraum eine Drainage (Position 04.0006) verlegt und anschließend wird der
Arbeitsraum mit Frostschutzmaterial (Pos. 03.0002) verfüllt.
Lediglich die oberen 40cm werden mit dem seitlich gelagerten Erdaushub verfüllt.

In die Grundposition 05.0002 ist hierfür 1cbm je m Winkelstützwand einzukalkulieren.

Bitte beachten Sie die Informationen im Rahmen Ihrer Angebotserstellung.

Eventuell bereits eingereichte Angebote sollten vor dem Hintergrund der veröffentlichten Bieterfragen überprüft und gegebenenfalls zurückgezogen sowie in überarbeiteter Fassung erneut eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Ihre ZVS-ZUCK